

質問書回答一覧

番号	日付	関連事項及び図面番号	質問	回答
1	5/28	入札説明書 8 入札参加条件	JVでの申請を行う予定ですが、JV構成員からJV代表者（九州支店長）へ委任する委任状の可否と提出時期をご教示願いたい。	JV構成員からJV代表者への委任状、JV協定書の提出は必要ありません。
2	5/28	入札説明書 8 入札参加条件	JV代表者である当社は、申請及び入札行為を支店長が受任しているため、当社社長から支店長へ委任する委任状の可否と提出時期をご教示願いたい。	入札参加資格において、福岡県建設工事競争入札参加者名簿（以下、「資格者名簿」という。）に記載されていることとなり、入札参加申込みは資格者名簿登載者が行うこととなり、資格者名簿登載が代表者（本店）となっている場合、支店長等への委任がなされても入札参加申込みを支店長等で行うことは出来ません（入札書の提出は委任可能）。
3	5/28	入札説明書 8 入札参加条件	JVの場合の、入札参加申し込み等の名義の書き方についてご教示願いたい。	JVの場合、以下の例示の通りとしてください。 I 代表構成員の名義（社印）で提出するもの。 ・入札参加申込書（別添様式1） ・共同企業体（JV）結成届（別添様式2） ・入札参加条件に関する誓約書（別添様式3） ・施工実績調書（別添様式5） ・入札保証金について（別添様式6） ・暴力団排除条項に基づく誓約書（別添様式7） ・委任状（別添様式9） ・入札書（別添様式10） ・入札辞退届（別添様式11） 「住所 ○○県○○市○○（代表名成員の住所） 会社名 ○○・△△特定建設共同企業体 又はJV名 株式会社○○建設（代表構成員の会社名） 代表者名 代表取締役社長 ○○ ○○（代表構成員の代表者名）」 II 各構成員ごとの名義（社印）でそれぞれ提出するもの。 ・配置技術者調書（別添様式4） III 代表構成員、その他の構成員のいずれの名義（社印）で提出しても構わないもの。 ・質問書（別添様式8） ※質問書の提出回数に制約はありません。
4	5/28	入札説明書 8 入札参加条件	配置技術者調書（別添様式4）については、「共同企業体の場合は、構成員毎に提出」とありますが、その場合の「会社名又はJV名、代表者名」はどのように記載すればよいか。	JV」の場合の配置技術者調書（別添様式4）については、代表構成員およびその他の構成員の名義でそれぞれ1部提出ください。 なお、当該各社については、入札参加申込書（別添様式1）、共同企業体結成届（別添様式2）に記載する会社名と一致させてください。
5	5/28	入札説明書 19 入札保証金	入札保証金の付保期間はいつまでとすればよいか。	契約については、落札後速やかに締結手続き予定ですが、遅くとも6月22日までに契約締結する必要がありますので、付保期間については、以下のとおりとします。 ・入札保証保険及び入札保証の保証期間 平成24年6月15日（金）から 平成24年6月22日（金）までを含んだ日
6	5/28	入札説明書 19 入札保証金	入札保証保険証券に工期の記載を要するが、着工日は平成24年6月23日、竣工日は平成25年1月31日との記載でよいか。	よろしいです。
7	5/28	入札説明書 19 入札保証金	JVで参加申請、入札する場合にも、代表企業が入札保証金を付保・提出していればJVでの入札は有効に成立するとの理解でよろしいか。	JVで参加される場合の、入札保証保険は、JV代表者で契約を行い、入札日にその証書を提出していただくこととなります（保険契約名義は、JV代表者もしくは共同企業体名としてください。）。
8	5/28	入札説明書 8 入札参加条件	8 入札参加条件のコに記載の施工実績「100㎡以上のクリーンルーム」とあるが、一つの建物におけるクリーンルームの総面積が100㎡以上あれば施工実績として認められるのか。それとも、1部屋で100㎡以上のクリーンルームの施工実績が必要なのか。	一つの建物内に存在するクリーンルーム（クラス10000以上のものに限る）の総面積が100㎡以上あればよろしいです。 なお、当該施工実績については、JVによる参加申込みの場合、代表構成員またはその他の構成員のいずれかが有していれば差し支えありませんので、施工実績調書（別添様式5）については、代表構成員の名義（社印）で提出してください。
9	5/29	入札説明書 8 入札参加条件	施工実績として求められている、100㎡以上のクリーンルームまたはインダストリアルクリーンルームで清浄度クラス10000以上の施工実績について、同要件に合う建物の改修工事の施工実績でもよろしいか。	よろしいです。

質問書回答一覧

番号	日付	関連事項及び図面番号	質問	回答
10	5/29	入札説明書 8 入札参加条件	県の名簿登録で、支店と本店とどちらで登録しているかどうか確認方法をご教示いただきたい(参加資格のあるのは支店か本店かどうか確認したい)。	福岡県の福岡県電子調達(工事、委託系)入札情報サービスシステムにより確認してください。 ○掲載場所 福岡県トップページ > 県政情報 > 入札情報 > 福岡県電子調達(電子入札) > 工事・委託系 システム > 入札情報サービスシステム(システムを利用する) https://www.choutatsu-ppi.pref.fukuoka.lg.jp/DENTY0/P1005_05 ○確認方法 ① 資格者名簿(工事)を選択 ② 「工事業者名」を入力、「工種(建築一式)」を選択し、「検索」をクリック ③ (本店の住所が福岡県外の所在する場合)「営業所」の欄に支店が搭載されている場合(支店で名簿登録)、支店の代表者の名義で参加申し込み等が可能です。
11	5/29	入札説明書 8 入札参加条件	配置技術者調書(別添様式4)については、「法令による免許」欄にはどのような記載をすべきか。また、免許の証明書等は必要か。	以下の例示を参考にして記載してください。 ・「〇級建築士(登録番号:〇〇〇〇〇〇〇〇)」 なお、当該「法令による免許」に係る証明書等の提出は不要ですが、監理技術者については、監理技術者資格者証の写し(両面)を添付してください(別添様式4 脚注3参考)。
12	5/29	入札説明書 8 入札参加条件	配置技術者調書(別添様式4)については、の法令による免許等の記入の仕方は、例えば一級建築施工管理士の取得番号および監理技術者資格者証の交付番号を記入すればよいか。	建設業法第7条第2号ハ、もしくは同法第15条第2号イに該当する資格(建築施工管理士、建築士等)に係る「登録番号」等について記入してください。 また、監理技術者資格者証の写し(両面)を添付していただくことになっているため(別添様式4 脚注3参考)、監理技術者資格者証の交付番号の記入は不要です。
13	5/29	入札説明書 8 入札参加条件	配置技術者調書(別添様式4)については、工事監理者について記載する場合、「法令による免許」欄に、「建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有することの認定」と記載することとで資格要件を充足すると考えてもよいか。	資格条件を充足します。 (建設業法第26条第2項および同法第15条第2号ハに該当) なお、記載にあたっては以下の例を参考にしてください。 ・「建設業法第15条第2号ハの規定により、同号イに掲げる者と同等以上の能力を有することについての国土交通大臣の認定」 また、主任技術者については、「建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ」に該当していること、監理技術者については「建設業法第15条第2号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者」であることが必要です。 ※当該認定書についての提出は不要ですが、監理技術者証の写し(両面)を添付してください(別添様式4 脚注3参考)。
14	5/29	入札説明書 8 入札参加条件	施工実績として求められている、100㎡以上のクリーンルームまたはインダストリアルクリーンルームについて、施工を証明する書類(契約書、仕様書、図面等)の提出が必要か。	必要ありません。 ただし、内容についてお問い合わせをさせていただく場合があります。
15	5/31	入札説明書 19 入札保証金	Q10にて、福岡県の名簿に支店で登録されている場合は、支店長名での申請も可能との回答であったが、入札保証保険に記載される保険契約者を含めて、その他の誓約書等についても、支店長名での契約、提出が可能という理解でよいか。	よろしいです。
16	5/31	入札説明書 19 入札保証金	入札説明書19(1)アにおいて、入札保証保険証券の被保険者は、財団法人福岡県産業科学技術振興財団とすることとなっているが、理事長名としなくてもよいか。	被保険者名は「財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 理事長 小川洋」としてください。 ただし、財団名までで保険が成立するのであれば、どちらでも構いません。
17	5/31	入札説明書 8 入札参加条件	配置予定技術者のうち、JV代表会社から選出予定の監理技術者について、現状1名に絞れない場合、JV代表者から複数名選出してもよいか。	法令上の免許等条件を満たした技術者であれば、予定技術者を複数選出しても構いません。 この場合、配置技術者調書(別添様式4)については、技術者1名につき1部提出してください。
18	5/31	入札説明書 22 支払い条件	前金払いについては、契約条項第32条第1項により、請負金額の10分の4を請求することは可能か。	可能です。

質問書回答一覧

番号	日付	関連事項及び図面番号	質問	回答																														
19	5/31	入札説明書 8 入札参加条件	配置技術者調書（別添様式4）の配置予定技術者の区分欄の記載について、JV代表企業の配置技術者は監理技術者と記入し、構成員の配置技術者欄は担当技術者との記入でよいか。	代表構成員の配置技術者については、監理技術者との記入でよろしいです。 その他の構成員の配置技術者については、監理技術者もしくは主任技術者としてください。 この場合、配置技術者調書（別添様式4）については、技術者1名につき1部、所属する構成員の名義で提出してください。																														
20	6/1	図面番号P-01、 金抜設計書No. 198 (C)	冷却設備工事において、冷却水ポンプ(PCD-1)及び膨張タンク(TE-1)は金抜設計書では、別途工事と記載されていますが、図面には別途工事の記載がないが、金抜設計書を正としてよいか。	金抜設計書を正とします（別途工事）。 なお、以下については別途工事対象とします。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>図面番号</th> <th>金抜設計書</th> <th>工事項目</th> <th>項目</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P-01</td> <td>No.198(C)</td> <td>冷却水設備工事</td> <td>膨張タンク(TE-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P-01</td> <td>No.198(C)</td> <td>冷却水設備工事</td> <td>冷却水ポンプ(PCD-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P-08</td> <td>No.201(C)</td> <td>特殊ガス(窒素)設備工事</td> <td>液化窒素貯槽設備(OE)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P-08</td> <td>No.201(C)</td> <td>特殊ガス(窒素)設備工事</td> <td>室温式蒸発器(VR)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P-08</td> <td>No.201(C)</td> <td>特殊ガス(窒素)設備工事</td> <td>減圧装置(RVU)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	図面番号	金抜設計書	工事項目	項目	備考	P-01	No.198(C)	冷却水設備工事	膨張タンク(TE-1)		P-01	No.198(C)	冷却水設備工事	冷却水ポンプ(PCD-1)		P-08	No.201(C)	特殊ガス(窒素)設備工事	液化窒素貯槽設備(OE)		P-08	No.201(C)	特殊ガス(窒素)設備工事	室温式蒸発器(VR)		P-08	No.201(C)	特殊ガス(窒素)設備工事	減圧装置(RVU)	
図面番号	金抜設計書	工事項目	項目	備考																														
P-01	No.198(C)	冷却水設備工事	膨張タンク(TE-1)																															
P-01	No.198(C)	冷却水設備工事	冷却水ポンプ(PCD-1)																															
P-08	No.201(C)	特殊ガス(窒素)設備工事	液化窒素貯槽設備(OE)																															
P-08	No.201(C)	特殊ガス(窒素)設備工事	室温式蒸発器(VR)																															
P-08	No.201(C)	特殊ガス(窒素)設備工事	減圧装置(RVU)																															
21	6/1	図面番号P-01、 金抜設計書No. 192 (C)	屋内排水設備工事において、排水ポンプ(PD-1)の台数が、金抜設計書では5台だが、図面では6台になっているが、設計図を正としてよろしいか。	設計図(P-01、03)を正とします(6台)。																														
22	6/1	図面番号A-01、 金抜設計書No. 76 (A)	2F化学処理室 中央実験台、2F薄膜試作室 実験台については、図面番号A-01 工事区分その他の19では、別途となっているが、別途工事でもよろしいか。 本工事であれば、メーカー名、仕様、サイズ等指示ください。	以下の実験台は本工事とします。 参考メーカー：株式会社ダルトンとし、仕様は下記同等品以上とする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>金抜設計書</th> <th>項目</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No.76(A)</td> <td>中央実験台</td> <td>化学処理室:w3,600×d1,500×h1,810 (GA-22JC-3600T型)</td> </tr> <tr> <td>No.76(A)</td> <td>実験台</td> <td>薄膜試作室:w3,600×d1,500×h 800 (MG-62AC-3600I型)</td> </tr> </tbody> </table>	金抜設計書	項目	備考	No.76(A)	中央実験台	化学処理室:w3,600×d1,500×h1,810 (GA-22JC-3600T型)	No.76(A)	実験台	薄膜試作室:w3,600×d1,500×h 800 (MG-62AC-3600I型)																					
金抜設計書	項目	備考																																
No.76(A)	中央実験台	化学処理室:w3,600×d1,500×h1,810 (GA-22JC-3600T型)																																
No.76(A)	実験台	薄膜試作室:w3,600×d1,500×h 800 (MG-62AC-3600I型)																																
23	6/1	図面番号A-46、 金抜設計書No. 24 (A)	レンガ透し積みの参考メーカー名等指示ください。	レンガ透し積み参考メーカー：都築業株式会社 連絡先 (TEL) : 06-(6367)-0389																														